

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INITIA PLUS DUO HTE / INITIA + DUO HTE		Données RT 2012	3.24	3.33
Type de générateur		•	Accumulation	
Type de chaudière			Condensation	
Énergie			Gaz naturel ou propane	
Évacuation	Type		Ventouse - Cheminée C13, C33, C43, C43P*, C53, C63, C83, B23, B23p, C93	
Plage de puissance	kW		4.0-24.0	5.5-33.0
CHAUFFAGE	INITIA PLUS DUO HTE UNIQUEMENT			
	Puissance nominale chauffage 80/60°C	kW	20	28
	Rendement charge mini et 30°C	%	108,3	108,3
	Rendement charge 30 % et 30°C	%	108	108
	Rendement charge 100 % et 70°C	%	97,7	97,7
	Puissance circulateur maxi	W	75	75
	Puissance circulateur mini	W	40	40
	Puissance circulateur RT 2012	W	40	40
	INITIA + DUO HTE UNIQUEMENT			
	Puissance nominale chauffage 80/60°C	kW	16	24
	Rendement charge mini et 30°C	%	108,8	108,9
	Rendement charge 30 % et 30°C	%	108,8	108,9
	Rendement charge 100 % et 70°C	%	97,7	97,7
	Type de circulateur	•	Vitesse variable et pression différentielle variable	
	Puissance circulateur maxi	W	39	39
	Puissance circulateur mini	W	4	4
	Puissance circulateur RT 2012	W	22	22
	Puissance utile intermédiaire	kW	6	8,4
	Plage de température chauffage	°C	25-80	25-80
	Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pmin	W	15	15
	Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pn	W	45	60
	Débit minimal	l/h	0	0
	Pertes à l'arrêt ΔT = 30 K	W	58	61
	Puissance électrique à charge nulle (veille)	W	2,1	2,1
SANITAIRE	Puissance nominale sanitaire sur PCI	kW	24	33
	Débit spécifique à ΔT = 30 K	l/min	14,9	18,3
	Classification EN 13203		***	***
	Constante de refroidissement (justifiée)	Wh/K.l.24h	0,78	0,78
	Pertes à l'arrêt du ballon ΔT = 45 K	W	64	64
	Temps de réchauffage	mn	10	10
	Débit soutirable en 10 mn		166	200
	Capacité de stockage	l	40	40
	Température maxi ballon	°C	80	80
	Hauteur relative serpentin		0,7	0,7
	Hystérésis du ballon		5	5
	N° Zone du thermostat		1	1
	Pression acoustique à 1 m Pmin	dB(A)	36,1	35,3
	Poids	kg	62	64

Valeurs actualisées disponibles sur le site d'Uniclina: www.rt2012-chauffage.com -